



Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny

10-561 Olsztyn, ul. Żołnierska 16; tel. centrala 89 524 83 00; faks 89 679 16 99; e-mail: wsse@wsse.olsztyn.pl; www.wsse.olsztyn.pl

Olsztyn, dnia 25.10.2016 r.

ZNS.9022.1.54.2016.W

Biuro Obsługi Inżynieryjnej
Andrzej Tadeusz Kozielski
ul. Daszyńskiego 7/5
11-500 Giżycko

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.10.2016 r. (bez znaku, data wpływu 19.10.2016 r.), po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji (tj. rzutu poziomego części parteru budynku Powiatowego Centrum Kształcenia Praktycznego przy ul. 1 Maja 30 w Giżycku) Warmińsko-Mazurski Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny akceptuje przedstawione rozwiązania dotyczące planowanej przebudowy toalety zlokalizowanej na parterze przedmiotowego budynku mające na celu jej dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych. Z przedstawionej dokumentacji wynika bowiem, że w ww. pomieszczeniu (o wymiarach 3,82 x 2,07 m) zapewnione będą:

- a) urządzenia sanitarne (umywalka, miska ustępowa) rozmieszczone w sposób zapewniający bezkolizyjny dostęp do tych urządzeń i wyposażone w uchylne pochwytty dla osób niepełnosprawnych,
- b) przestrzeń manewrowa o wymiarach 1,5 x 1,5 m,
- c) wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie,
- d) drzwi o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m (w świetle ościeżnicy), otwierane na zewnątrz pomieszczenia.

Jednocześnie WMPWIS zwraca uwagę, że:

- a) należy zastosować urządzenia sanitarne o konstrukcji i wymiarach dedykowanych do użytku przez osoby niepełnosprawne, w tym poruszające się na wózkach inwalidzkich,
- b) wspomaganie mechaniczne wentylacji grawitacyjnej należy realizować za pomocą wentylatora uruchamianego automatycznie (np. wyłącznikiem światła),
- c) drzwi do pomieszczenia powinny być wyposażone w urządzenie samozamykające,
- d) w dolnej części skrzydła drzwiowego należy wykonać podcięcie lub otwory (o łącznej powierzchni nie mniejszej niż 0,022 m²) dla dopływu powietrza.

Do wiadomości:

1. Oddział Higieny Dzieci i Młodzieży wm.
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Giżycku
3. Aa

Zastępca
Warmińsko-Mazurskiego
Państwowego Wojewódzkiego
Inspektora Sanitarnego
mgr Bożena Najda